

**WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W M. WYSZYNY W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI
POWIATOWEJ NR 1341P**

Dla w/w inwestycji Gmina Budzyń określa następujące warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej:

1. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:

- a) projekt techniczny przyłącza wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Chodzieży
- b) rurociągi kanalizacyjne – kolektory deszczowe wykonać z rur PCV o ściankach jednorodnych klasy SN 8
- c) rurociągi kanalizacyjne – przyłącza do wpustów deszczowych wykonać z rur PCV o ściankach jednorodnych klasy min. SN 8
- d) należy zaprojektować studnie deszczowe z tworzywa sztucznego PCV/PP o średnicy minimalnej Ø600mm oraz studnie betonowe w miejscach połączeń kolektorów Ø1000mm i 1200mm
- e) elementy odwadniające wykonać z polimerobetonu w postaci krawężnikowej studni odwadniającej i krawężnika odwadniającego
- f) przed wprowadzeniem wód do odbiornika należy zastosować separację substancji mineralnych i ropopochodnych
- g) po wykonaniu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej
- h) nawierzchnie dróg i chodników doprowadzić do stanu pierwotnego

2. Każdorazowe odstępstwo od „Warunków..” i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia w Gminie Budzyń.